

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Holemans
 Straat en nummer: St. Janskerkesteenweg 69
 Postcode en gemeente: 3440 Oostmalle
 Tel.: 0497/38.35.57
 Fax:
 E-mail: michael.holemans@hdm.nl
 BTW-nummer: BE 0538.785.015

KLANT

Naam: Feaux
 Straat en nummer: Hasseltsestraat 4
 Postcode en gemeente: 3440 Oostmalle
 Tel.: Fax:
 Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR

(kruis aan wat van toepassing is)

☒ Niet ingedeeld Inhoud 2000 L ☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ Klasse 2 ☐ Klasse 1
☐ Cilindrisch ☒ Parallelepipedisch ☐ Rond ☐ Ovaal
☒ Toegankelijk ☒ Inkuiping ☐ Niet toegankelijk ☐ groeve Datum van plaatsing: 01/02/2016
☐ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:

VISUELE CONTROLE

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☐	☒	☐	☒
Staat toezichtspuit	☐	☒	☐	☒
Dichtheid toezichtspuit	☐	☒	☐	☒
Vervuiling rond tank	☐	☒	☐	☒
Staat deksel	☐	☒	☐	☒
INKUIPING/	☐	☒	☐	☒
Algemene staat	☒	☐	☒	☐
Waterdicht	☒	☐	☒	☐
Koolwaterstofdicht	☒	☐	☒	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)	☒	☐	☒	☐
Uitmonding leidingen	☒	☐	☒	☐
Staat aanvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Staat terugvoerleiding	☐	☒	☐	☒
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank	☒	☐	☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☒	☐	☒

ACCESOIRES

(kruis aan wat van toepassing is)

	Aanwezig Ja	Nee	Controle OK	Niet OK
Peilmeting	☐	☒	☐	☒
	☒	☐	☒	☐
	☐	☒	☐	☒
	☐	☒	☐	☒
	☐	☒	☐	☒
Overvulbeveiliging	☐	☒	☐	☒
	☒	☐	☒	☐
Lekdetectie	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

Nieuwe installatie. Bovengrondse,
Dubbelwandige Tanks
Herkeuring niet nodig!

TESTEN

(kruis aan wat van toepassing is)

	uit- gevoerd	niet uit- gevoerd	OK	Niet OK
Water- en slibbemonstering	☐	☒	☒	☐
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☒	☐
	Onderdruk	☐	☒	☐
	Overdruk	☐	☒	☐
	Andere	☐	☒	☐
Potentiaalmeting	☐	☐	☐	☐
Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport	Van toepassing ☐ Ja ☒ Neen			

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

Conformiteits
keuringen niet
in stock

Hoeveelheid water: cm
 Zuurtegraad: pH
 Conductiviteit: mS
 Boven het vloeistofniveau: dB
 Onder het vloeistofniveau: dB
 Drukverlies: mbar/h
 Drukverlies: mbar/h
 mV
 bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT:

(kruis aan wat van toepassing is)

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Michael Holemans
 Erkenningsnummer: SVO 7819

DATUM KEURING: 10 - 02 - 2016

DE VOLGENDE CONTROLE

MOET GEBEUREN VÓÓR

voor kennisname,

(handtekening klant)

(handtekening erkend technicus)